

DECYZJA Nr 10/2025

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.) oraz 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora – Gminę Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, działającego przez pełnomocnika Pana Romana Przytułę, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiersztanowo na działkach nr 19/2, 33/1, 61, 53/1, 80, 82, 81/1, 288, 94, 162/1, 161, 108/2, 160, 194/6, 201/6, 199/1, 218/1, 187/1, 358, 173/11, 202, 185/31, 185/21, 227, 187/3, 237/3 obręb 0009 Kiersztanowo oraz na dz. nr 28, 85/1, 82/4, 82/3, 56, 57, 122/6, 122/7, 122/9, 122/10, 127, 286/2, 115/2, 151/3, 151/4 obręb 0018 Polska Wieś, gmina Mrągowo, powiat Mrągowski, województwo warmińsko – mazurskie”**, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z dnia 7 listopada 2025 r. znak: WOOŚ.4220.568.2025.MN.2 (data wpływu: 07.11.2025 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie opinia z dnia 13 października 2025 r., znak: ZNS.9022.1.25.2025 (data wpływu: 13.10.2025r.) oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie, opinia z dnia 3 grudnia 2025 r., znak: BO.ZZŚ.4901.158.2025.KM (data wpływu 03.12.2025 r.)

Postanawiam

- I. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiersztanowo na działkach nr 19/2, 33/1, 61, 53/1, 80, 82, 81/1, 288, 94, 162/1, 161, 108/2, 160, 194/6, 201/6, 199/1, 218/1, 187/1, 358, 173/11, 202, 185/31, 185/21, 227, 187/3, 237/3 obręb 0009 Kiersztanowo oraz na dz. nr 28, 85/1, 82/4, 82/3, 56, 57, 122/6, 122/7, 122/9, 122/10, 127, 286/2, 115/2, 151/3, 151/4 obręb 0018 Polska Wieś, gmina Mrągowo, powiat Mrągowski, województwo warmińsko – mazurskie”**.
- II. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazać na konieczność podjęcia następujących działań:
 1. Prace budowlane należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i nie dopuścić do zanieczyszczenia (szczególnie substancjami ropopochodnymi) cieków „Dejna” (identyfikator hydrograficzny: 58482), a także „Dopływ ze Stamki” (identyfikator hydrograficzny: 5848274).

2. Na realizację przejścia sieci kanalizacji pod dnem cieków „Dejna” oraz „Dopływ ze Stamki” należy uzyskać stosowne decyzje pozwolenia wodnoprawnego.
3. Podczas realizacji inwestycji stosować się do zakazów, nakazów oraz ograniczeń obowiązujących na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.): *Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich*.
4. Plac budowy należy wyposażyć w sorbenty. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczenia należy niezwłocznie usunąć, a zużyte do neutralizacji środki przekazać uprawnionemu odbiorcy w celu unieszkodliwienia.
5. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.
6. W przypadku tankowania sprzętu budowlanego na terenie budowy, wykorzystać maty absorbujące i zachować należyłą ostrożność.
7. Sypkie materiały, np. kruszywo, ziemię z wykopów, należy gromadzić w wyznaczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach lub przykrywać plandekami w celu uniemożliwienia przedostania się ich do cieków oraz w celu minimalizacji zjawiska rozwiewania.
8. Instalacje wykonać w technologii szczelnej, uniemożliwiającej przedostanie się substancji niepożądanych do gruntu.
9. W przypadku awarii sieci kanalizacji sanitarnej lub przepompowni, należy podjąć niezwłoczne działania w celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
10. W przypadku konieczności trwałego odwadniania wykopów budowlanych – dokonać zgłoszenia wodnoprawnego. Natomiast w przypadku konieczności długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej - należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
11. Ścieki sanitarne w fazie realizacji inwestycji gromadzić w bezodpływowych, przewoźnych kabinach sanitarnych. Powstające ścieki wywozić regularnie przez firmy świadczące usługi w tym zakresie.
12. W przypadku wykonywania prób szczelności instalacji sieci kanalizacyjnej przy użyciu wody, należy zapewnić właściwe zagospodarowanie zużytego medium, np. poprzez przekazanie do sieci kanalizacji sanitarnej lub wywiezienie wody specjalnymi pojazdami bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.
13. Powstające osady w projektowanych przepompowniach ścieków należy odpowiednio zagospodarowywać.
14. Sieć kanalizacyjną oraz przepompownie należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym, przeprowadzać przeglądy techniczne oraz prowadzić ich regularne czyszczenie.
15. Po zakończeniu prac budowlanych, miejsca wykorzystywane tymczasowo w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Uzasadnienie

Stosownie do art.104 k.p.a organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji. Wnioskiem z dnia 24 września 2025 r. Inwestor – Gmina Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, działającego przez pełnomocnika Pana Romana Przytułę, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiersztanowo na działkach nr 19/2, 33/1, 61, 53/1, 80, 82, 81/1, 288, 94, 162/1, 161, 108/2, 160, 194/6, 201/6, 199/1, 218/1, 187/1, 358, 173/11, 202, 185/31, 185/21, 227, 187/3, 237/3 obręb 0009 Kiersztanowo oraz na dz. nr 28, 85/1, 82/4, 82/3, 56, 57, 122/6, 122/7, 122/9, 122/10, 127, 286/2, 115/2, 151/3, 151/4 obręb 0018 Polska Wieś, gmina Mrągowo, powiat Mrągowski, województwo warmińsko – mazurskie**”.

Wniosek spełniał wymagania wynikające z art. 74 ust. 1, pkt 2,3 i ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112).

Na podstawie art. 61 § 1 k.p.a, pismem z dnia 07.10.2025 r. Wójt Gminy Mrągowo wszczął postępowanie, wskazując możliwość zapoznania się z aktami sprawy, żadna ze stron nie wniosła uwag.

Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami planowanej do realizacji na terenie miejscowości Kiersztanowo, o łącznej długości 11699 mb, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. *sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków*.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Mrągowo zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiersztanowo na działkach nr 19/2, 33/1, 61, 53/1, 80, 82, 81/1, 288, 94, 162/1, 161, 108/2, 160, 194/6, 201/6, 199/1, 218/1, 187/1, 358, 173/11, 202, 185/31, 185/21, 227, 187/3, 237/3 obręb 0009 Kiersztanowo oraz na dz. nr 28, 85/1, 82/4, 82/3, 56, 57, 122/6, 122/7, 122/9, 122/10, 127, 286/2, 115/2, 151/3, 151/4 obręb 0018 Polska Wieś, gmina Mrągowo, powiat Mrągowski, województwo warmińsko – mazurskie” i zakres ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WOOS.4220.568.2025.MN.2 z dnia 7 listopada 2025 r. , Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie w opinii znak: BO.ZZŚ.4901.158.2025.KM z dnia 3 grudnia 2025 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie w opinii z dnia 13 października 2025 r., znak: ZNS.9022.1.25.2025 stwierdzili, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiersztanowo na działkach nr 19/2, 33/1, 61, 53/1, 80, 82, 81/1, 288, 94, 162/1, 161, 108/2, 160, 194/6, 201/6, 199/1, 218/1, 187/1, 358, 173/11, 202, 185/31, 185/21, 227, 187/3, 237/3 obręb 0009 Kiersztanowo oraz na dz. nr 28, 85/1, 82/4, 82/3, 56, 57, 122/6, 122/7, 122/9, 122/10, 127, 286/2, 115/2, 151/3, 151/4 obręb 0018 Polska Wieś, gmina Mrągowo, powiat Mrągowski, województwo warmińsko – mazurskie” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Analizując wniosek, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinie organów Wójt Gminy Mrągowo postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego przedsięwzięcia, za czym przemawiają następujące uwarunkowania:

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości około 11,7 km, zlokalizowane zostanie w obrębie Kiersztanowo oraz Polska Wieś, gmina Mrągowo, województwo warmińsko – mazurskie. Planowane przedsięwzięcie obejmuje uzbrojenia terenu celem odprowadzania ścieków sanitarnych z istniejącej zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo. Miejscem odprowadzenia ścieków sanitarnych będzie istniejąca studzienka rewizyjna o rzędnych 151,85/149,70 na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 PVC, oraz wykonanie przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Dn 90 od istniejącej strefy pompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 18152/4 do istniejącej komory na działce 18-151/3 w Polskiej Wsi. W ramach przedsięwzięcia, zaproponowano wykonanie rurociągu grawitacyjnego i tłoczego. Rurociągi grawitacyjnej odprowadzają ścieki do projektowanych przepompowni następnie rurociągami tłoczonymi przetransportowywane są kolejno do przepompowni aż do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Polskiej Wsi. Projektowane rurociągi grawitacyjne i tłoczne zlokalizowane są w pasie drogi gminnej, powiatowej oraz na działkach prywatnych. W celu zlokalizowania rurociągów uzyskano stosowne uzgodnienia. Odbiornikiem ścieków z sieci grawitacyjnej będą projektowane 4 strefowe przepompownie ścieków sanitarnych. Ścieki z przepompowni strefowych 4 tłoczone będą za pomocą pomp projektowanym rurociągiem tłocznym. Rurociągi tłoczne poprowadzone zostały wzdłuż dróg gminnych. W projekcie założono wykonanie czterech przepompowni strefowych zlokalizowanych na działkach gminnych oraz jedna na działce prywatnej. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 7893 mb oraz 3806 mb sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Teren inwestycji objęty jest ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XVIII/135/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo, działki nr: 19/2, 33/1, 61, 80, 162/1, 194/6, 187/1, 202, oznaczone symbolem „KDD” przeznaczenie – tereny dróg publicznych, działka nr 33/1, oznaczona symbolem „KX” – tereny ciągów pieszych, działki nr: 53/1, 82, 161, 108/2, 160, 191/1, 218/1, 358, 187/3, 237/3, oznaczone symbolem „KDW” – tereny dróg wewnętrznych, działka nr 94, oznaczona symbolem „WS” – tereny wód

powierzchniowych, działka nr 108/2, oznaczona symbolem „KDW” – tereny dróg wewnętrznych oraz „US” – tereny sportu i rekreacji, działka nr 173/11, oznaczona symbolem „MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej oraz „KDD” – tereny dróg dojazdowych, , działka nr 227, oznaczona symbolem „ZL-2” – tereny lasów.

2. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr XLVIII/360/2002 z dnia 20 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo, działka nr: 33/1, oznaczona symbolem „KD” przeznaczenie – droga dojazdowa, „KX” ciągi piesze.
3. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mrągowo Nr L/378/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w Kiersztanowie gm. Mrągowo, działka nr 202, oznaczona symbolem „1KD(L)” przeznaczenie – teren drogi publicznej – klasy lokalnej, działka nr 185/31 oraz 185/21, oznaczona symbolem „2KD(D)” przeznaczenie – tereny drogi publicznej – klasy dojazdowej.
4. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr XVII/165/12 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo, działka nr 201/6, oznaczona symbolem „KDD” – tereny dróg publicznych.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową obejmującą podziemne rurociągi kanalizacyjne wraz ze studniami rewizyjnymi oraz projektowanymi czterema przepompowniami ścieków zlokalizowanych na działkach o numerze ewidencyjnym oraz powierzchnią wyłączenia:

- przepompownia nr I dz. nr 82/3, powierzchnia przekształcenia 8,40 m²,
- przepompownia nr II dz. nr 173/11, powierzchnia przekształcenia 7,50 m²,
- przepompownia nr III dz. nr 162/1, powierzchnia przekształcenia 8,70 m²,
- przepompownia nr IV dz. nr 19/2, powierzchnia przekształcenia 10,40 m²,

Zajęcie powierzchni wymienionych działek przez które poprowadzono sieć wystąpi tylko w okresie realizacji. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Zmiana zagospodarowania terenu ogranicza się tylko do projektowanej przepompowni ścieków. W ramach zagospodarowania terenu projektowanych przepompowni przewiduje się wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych wysokości 1,5 m z bramą wjazdową, utwardzenie terenu kostką brukową oraz wykonanie oświetlenia za pomocą słupa oświetleniowego. Teren objęty inwestycją obejmować będzie pas szerokości 5 m nad trasą projektowanej sieci. Częściowo rurociąg tłoczny poprowadzony na poboczu drogi gminnej zostanie wykonany metodą bezwykopową, a obszar zajmowanej nieruchomości obejmować będzie tylko miejsca łączenia rurociągów co 200 mb. Całkowita powierzchnia zajmowanej nieruchomości na czas prowadzenia robót wynosić będzie ok. 58495 m².

Obszar objęty opracowaniem obejmuje miejscowość Kiersztanowo oraz Polska Wieś. Na terenie miejscowości występuje zabudowa rozproszona jednorodzinna. Ponadto zlokalizowane są działki niezagospodarowane, które docelowo przeznaczone będą pod zabudowę jednorodzinna. Nie ma zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych. Ścieki odprowadzane są do lokalnych zbiorników bezodpływowych. W obrębie planowanej inwestycji znajduje się zabudowa, jednorodzinna oraz działki budowlane. Projektowany rurociąg poprowadzony został w w granicach pasa drogowego. Zamierzone

przedsięwzięcie nie przewiduje wycinki drzew ani ingerencji w istniejącą zielen. Zielen niska obejmująca łąki oraz trawniki, zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej i powiatowej. Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej należy doprowadzić nawierzchnię do stanu pierwotnego. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje się z rur PVC-U klasy „S” z rdzeniem spienionym SDR34, SN8 kielichy łączone na uszczelkę gumową elastomerową oraz przewodem PE tłocznym zgrzewanym elektrooporowo, o średnicach PVC Dn 200 x 5,9 o sumarycznej długości L = 7893 m. Natomiast do wykonania sieci kanalizacji tłocznej zaproponowano rury z polietylenu PE HD100, SDR 11 PN 16 z przeznaczeniem do kanalizacji sanitarnej, łączone za pomocą zgrzewania doczołowego o średnicach PE Dn 100 o sumarycznej długości L = 3806 m. W przepompowni zastosowano zbiornik z kręgów betonowych C35/45, jego podstawę tworzy zbiornik z dnem szczelnym, a kolejne segmenty stanowią elementy nadbudowy o odpowiedniej wysokości. Poszczególne elementy uszczelniane są między sobą za pośrednictwem specjalnych uszczelek gumowych.

Zbiorniki pompowni, wyposażone będą w następujące urządzenia:

- właz żeliwny DN800 D400
- kominki wentylacyjne
- drabinkę ze stali nierdzewnej 1.4301 z wysuwaną poręczą
- płyta tłumiąca (separująca) do czujników poziomu i sondy hydrostatycznej;
- deflektor na wlocie kanału grawitacyjnego
- podest roboczy ze stali nierdzewnej 1.4301
- prowadnice rurowe dla pompy ze stali nierdzewnej 1.4301
- łańcuchy ze stali nierdzewnej 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp
- podstawy z kolanami sprzęgającymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z żeliwa.

Przepompownie zasilane będą elektrycznie. Do sterowania zastosowana zostanie zamontowana szafa zasilająco sterownicza SPZ2KX wyposażona w podwójne drzwi z zamontowanym kompletnym układem zabezpieczającym od strony elektrycznej. Materiały, z których planowana jest inwestycja nie będą szkodliwie oddziaływać na środowisko. Będą one zgodne z Polskimi Normami, odporne na działanie związków chemicznych organicznych i nieorganicznych. Całość przewidzianych do zastosowania materiałów i technologii jest obojętna ekologicznie. Przewód kanalizacji sanitarnej układany będzie na głębokościach od 1,2 – 3,8 m.

Planowana inwestycja wykonywana będzie metodą wykopu otwartego. W miejscach przejść przez pas drogowy oraz wzdłuż drogi powiatowej dz. nr 81/1 prace wykonane zostaną metodą bezwykopową w rurze ochronnej (przecisk) lub przewiertem sterowanym. Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej polegać będą na wykonywaniu robót ziemnych ręcznie i przy użyciu sprzętu zmechanizowanego tj. koparek, spycharek itp. Technologia wykonania kanalizacji sanitarnej tradycyjna, wykopy sprzętem mechanicznym w szalunkach płytowych oraz ręczne, rurociągi układane na podsypce piaskowej zasypane i zagęszczone warstwami. Po zakończeniu budowy teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Technologia wykonania planowanej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej gwarantuje szczelność układu i tym samym ochronę lokalnych gruntów i cieków wodnych przed dopływem do nich ścieków bytowych.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym. Rurociągi będą przebiegać po terenach zabudowanych, w pasach dróg. W ramach planowanego

przedsięwzięcia nie przewiduje się zniszczenia szaty roślinnej, tereny porośnięte roślinnością trawiastą zostaną odtworzone do stanu przed rozpoczęciem inwestycji. Inwestycja wykonywana będzie w szczelnych szalunkach oraz w wykopach otwartych, przy czym w przypadku wykopów otwartych wykonywanych ręcznie teren zajęty pod budowę wraz z wykopem i odkładem urobku wynosić będzie maksymalnie 1 m szerokości. Po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Drzewa, w których sąsiedztwie prowadzone będą prace budowlane, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w obrębie systemu korzeniowego drzew, należy prowadzić ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, z zachowaniem ostrożności, bez uszkodzania grubszych korzeni. Przy nadmiernych zbliżeniach przewodu do drzew, przewód należy układać metodą podkopu.

Przedsięwzięcie nie wymaga stałego zaopatrzenia w media. Wszystkie prace związane z robotami ziemnymi i budowlano-montażowymi prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego z napędem silnikami spalinowymi lub z napędem elektrycznym zasilanym z agregatu spalinowego. Zaplecze budowy będzie zlokalizowane poza obszarem wykonywania prac montażowych. Baza służąca do serwisowania i tankowania maszyn zlokalizowana będzie w miejscu wyposażonym w odpowiednie stanowiska w pełni zabezpieczające środowisko. Na tym terenie będą również przygotowane tymczasowe magazyny materiałów. Dokładna lokalizacja zaplecza budowy wskazana zostanie przez Wykonawcę po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z powstawaniem odpadów budowlanych oraz związanych z bytowaniem pracowników. Będą one gromadzone selektywnie w przenośnych pojemnikach, a następnie przekazywane odbiorcom posiadającym zezwolenie na ich odbiór. Nie przewiduje się powstania nadmiaru mas ziemnych, bowiem w ramach prowadzonych prac wykonawczych, grunt z wykopów będzie zagęszczony oraz odtworzona zostanie warstwa wierzchnia z humusu wcześniej zdjętego.

Zasyp wykopu po zakończeniu prac montażowych i prób szczelności następował będzie warstwami, z odtworzeniem w maksymalnym możliwym stopniu pierwotnej struktury gruntu. Inwestycja ta nie przyczyni się do zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania wszystkie roboty budowlane będą wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Na wielkość uciążliwości akustycznej wpływ będzie mieć czas realizacji procesu inwestycyjnego i ilość pracujących maszyn i urządzeń. W związku z powyższym, prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach dziennych (tj. od 6.00 do 22.00) oraz w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować jednocześnie. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji sieci nie przewiduje się emisji hałasu oraz zanieczyszczeń negatywnie wpływających na powietrze, wodę i glebę. Poziom przewidywanej emisji hałasu wynikający z pracy przepompowni ścieków będzie znikomy, ze względu na techniczne

uwarunkowania pracy przepompowni. Umieszczenie pomp w szczelnych zbiornikach stanowiących istotny element konstrukcyjny przepompowni oraz dodatkowo umieszczenie pomp poniżej poziomu ścieków znajdujących się w przepompowni, stanowi istotny element zabezpieczający przed potencjalnym hałasem. Na etapie użytkowania sieci kanalizacyjnej planowany poziom załączenia pomp będzie skonfigurowany w momencie kiedy ścieki osiągną poziom ok. 1,2 m ponad pompami a wyłączenie pomp na poziomie ok. 0,4 m ponad pompami. W związku z czym praca pomp będzie całkowicie wytłumiona poprzez ścieki zmagazynowane w pojemności czynnej przepompowni.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie posiadała system zdalnego sterowania i monitoringu pracy przepompowni, w związku z czym operator sieci będzie otrzymywał na bieżąco informacje o prawidłowości pracy przepompowni.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Po zrealizowaniu inwestycji wzrośnie liczba odprowadzanych ścieków, związana z podłączeniem do sieci mieszkańców. Jednocześnie zmniejszy się liczba niekontrolowanych zrzutów ścieków przez mieszkańców do cieków wodnych, a także istniejące obecnie bezodpływowe zbiorniki na nieczystości zostaną wyłączone z eksploatacji, co wpłynie na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregoty, dla którego opracowano *Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty*, przyjęty Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. (Dz. Urz. z dnia 31 stycznia 2023 r., poz. 207). Realizacja planowanego przedsięwzięcia zabezpieczy środowisko przed przenikaniem zanieczyszczeń do gleby oraz pobliskich wód powierzchniowych i podziemnych. Wskazane rozwiązania techniczne i technologiczne oraz sposób prowadzonych prac sprawiają, że etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie zagrażał środowisku. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu tych wód i nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu wód. Ponieważ przedmiotowy projekt służy zwiększeniu stopnia skanalizowania obszarów wiejskich, a więc ograniczeniu niekontrolowanej emisji ze źródeł rozproszonych, należy uznać że przedsięwzięcie w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celów środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód powierzchniowych, zarówno rzecznych jak i jeziorowych.

Analizowany teren znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich w stosunku, do którego obowiązują zapisy Uchwały nr XXXIII/727/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich. Planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z zapisami obowiązującymi na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich przy spełnieniu warunków wymienionych w sentencji postanowienia.

Inwestycja nie koliduje z obszarowymi formami ochrony przyrody. Najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się w odległości około 4,29 km od przedsięwzięcia i jest to Puszcza Piska PLB280008. Biorąc pod uwagę odległość planowanego przedsięwzięcia od obszaru Natura 2000, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na gatunki i siedliska,

dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz naruszenia spójności sieci Natura 2000.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach wodno-błotnych, w strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, a także na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Planowana inwestycja może objąć obszar krajobrazu mającego znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne:

Na działce nr 75 w miejscowości Kiersztanowo znajduje się stanowisko archeologiczne, oznaczone na rysunku planu, jest to gródek średniowieczny, stanowisko o własnej formie krajobrazowej i podlega bezwzględnej ochronie w obrębie stanowiska i jego najbliższym sąsiedztwie obowiązuje całkowity zakaz inwestowania a wszelkie działania gospodarcze muszą uzyskać zezwolenia właściwych służb konserwatorskich. W obrębie stanowiska archeologicznego nie przewidujemy żadnych prac budowlanych bliżej niż 30 m.

Pomimo stwierdzenia braku negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze podczas prowadzonych prac należy ograniczyć do minimum możliwość przypadkowego zabijania i niszczenia gatunków chronionych. Wszelkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec czego należy pamiętać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380).

W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. Ponadto z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań).

Po przeanalizowaniu załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w

szczegółności rodzaju, charakteru, usytuowania projektowanej inwestycji oraz skali możliwego jej oddziaływania na środowisko stwierdzono, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o którym mowa w art. 72 . ust. 1 pkt 1-13 , art. 86 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.

1. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - art. 87.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.72 .Wniosek winien być złożony nie później, niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna - art. 72 ust.

3. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacznie oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji - art. 72 ust.4.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Mrągowo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

1. wnioskodawca
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie