

Mrągowo, dnia 12.11.2019 r.


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Mrągowie

KOMUNIKAT Nr 2/2019

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie
z dnia 12.11.2019 roku
o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia
w wodociągu Probark Nowy Gmina Mrągowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej ZWiK dnia 28.10.2019r. oraz pobranych do badania dnia 05.11.2019r. w ramach nadzoru sanitarnego PPIS stwierdza, że jakość wody w wodociągu uległa poprawie pod względem bakteriologicznym i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym odwołuje się komunikat Nr 1 z dnia 17.10.2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Probark Nowy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Beata Doraczyńska
Specjalista Higieny
Specjalista Zdrowia Publicznego

Mrągowo, 12.11.2019r.

HK.4020.3.34.2019

URZĄD GMINY
L MRĄGOWO
8541
2019 - 11 - 13
podpis

RBR
Poc

Wójt Gminy Mrągowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie informuje, że w dniu 28.10.2019r. i 05.11.2019r. pobrano do badania próby wody z wodociągu Probark Nowy, które nie potwierdziły zanieczyszczenia bakteriami grupy coli. W związku z powyższym PPIS przesyła do wykorzystania komunikat oraz ocenę o przydatności wody do spożycia.

Z-ca PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO

mgr inż. Ewa Kopaniec