

HK.4020.3.34.2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
11-700 Mrągowo, Os. Mazurskie 1A

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie działając na podstawie art 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) stwierdza wygaśnięcie decyzji wydanej 17.10.2019r. znak: HK.4020.3.34.2019 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu w Probarku Nowym z powodu doprowadzenia jej jakości mikrobiologicznej do obowiązujących norm.

UZASADNIENIE

Przedstawione przez stronę wyniki badania wody pobranej 28.10.2019r. z hydroformi w Probarku Nowym oraz z sieci wodociągowej opisane w sprawozdaniach z badania próbek wody nr L/SBW/1446z-1448z/2019 z dnia 04.11.2019r. oraz wyniki badań próbek wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego dnia 05.11.2019r. opisane w sprawozdaniach z badania próbek wody nr L/SBW/582-584/2019 z dnia 12.11.2019r. wykazały, że jakość wody odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w załączniku Nr 1 część C Tabela 1. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym decyzja stała się beczprzedmiotowa i usunięcie jej z obrotu prawnego leży w interesie społecznym jak również w interesie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60B w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (zob. art. 127a k.p.a). Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Nadto pouczamy, że jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wnioski o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (zob. art. 136 § 2 i 3 k.p.a).

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Mrągowo
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Beata Doraczyńska
Specjalista Higieny
Specjalista Zdrowia Publicznego



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mrągowie

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 B

tel, 89 - 7412634 fax. 89 - 7410960



R BK
Pe

Mrągowo, 12.11.2019r.

HK.4011.4.16.2019

Wójt Gminy Mrągowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie informuje, że w bieżącym roku znacznie pogorszyła się jakość wody w wodociągu Probark Nowy. W przeprowadzanych badaniach wody z wodociągu, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie, jak również w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego PPIS, stwierdzano zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami z grupy coli. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie prosi o rozważenie możliwości podłączenia mieszkańców Probarku Nowego do wodociągu w Kosewie, który produkuje wodę dobrej jakości.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY


Beata Boraczyńska
Specjalista Higieny
Specjalista Zdrowia Publicznego