

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

REGON: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:

RZP: I.12.2022

IPP.271.14.2022

RBK.7226.2.108.2022

Mrągowo, dnia 28.11.2022r.

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie podstawowym pn.:

„Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mrągowo”

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający na podstawie art.284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące SWZ.

Pytanie nr 1

Ze względu na duże braki w programie funkcjonalno-użytkowym, proszę o uzupełnienie programu o następujące elementy wynikające z rozporządzenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454.) par. 19:

- a) kopię mapy zasadniczej,
- b) wyniki badań gruntowo-wodnych,
- c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
- d) inwentaryzację zieleni,
- e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
- f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
- g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek,
- h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych,
- i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Brak w/w elementów uniemożliwia wycenę zamówienia.

Czy wykonawca może na podstawie własnych pomiarów ruchu drogowego ustalić kategorię ruchu i dobrać na tej podstawie konstrukcję drogi?

Odpowiedzi:

Odp a)

Plan sytuacyjny został wykonany na kopii mapy zasadniczej.

Odp b)

Rozpoznanie geotechniczne zostało zamieszczone w PFU .

Odp c)

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków zostały ujęte w tekście PFU i dotyczą ogólnych uwag prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie elementów zabytkowych.

Odp d)

Na tym etapie inwentaryzacja zieleni nie została wykonana. Zapisy zawarte w PFU nakładają obowiązek na wykonawcę w taki sposób wykonać zamierzenie budowlane by zminimalizować ingerencję w szatę roślinną do minimum.

Odp e)

Sposób użytkowania terenu podlegającego inwestycji nie zostanie zmieniony. Zamawiający nie dysponuje opiniami lub ekspertyzami z zakresu ochrony środowiska ponieważ na tym etapie nie są konieczne.

Odp f)

Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości nie zostały wykonane ponieważ nie zachodzi taka konieczność i nie ma wpływu na prawidłową wycenę prac budowlanych

Odp g)

PFU zakłada przebudowę dróg/ciągów i zostało to przedstawione w opisie i na planie sytuacyjnym.

Odp h)

Przewidywana przebudowa/budowa nie zakłada podłączenia obiektu do istniejących sieci

Odp i)

Opis PFU zawiera niezbędne informacje dotyczące zaleceń i uwarunkowań związanych z budową pod względem ochrony zabytków, ochrony środowiska jak również wytycznych po wykonywaniu prac budowlanych.

Wykonawca nie może na podstawie własnych pomiarów ustalić kategorii ruchu, kategoria ruchu określona jest w PFU.

Wykonawca nie może na podstawie pomiarów ruchu drogowego ustalić konstrukcji drogi.

Pytanie nr 2

1. W SWZ wspomniane jest, iż zastrzega się obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. głównych robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejących nawierzchni pod nawierzchnie bitumiczne. Czy w ten zakres wchodzi tylko roboty dotyczące wykonania nawierzchni (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna) czy także podbudowa z kruszywa i dalsze warstwy? Proszę Zamawiającego o wyszczególnienie robót, które Wykonawca musi sam wykonać.
2. W związku z zapisem w SWZ: „(...)w przypadku robót, które zostały ujęte w projekcie budowlanym oraz w PFU, ale nie zostały uwzględnione w przedmiarze, Oferent powinien poinformować o tym Zamawiającego oraz poszerzyć swój kosztorys ofertowy o brakujące w przedmiarze roboty” Wykonawca nie może samodzielnie modyfikować bądź dodawać pozycji bez zgody Zamawiającego i każda zmiana w przedmiarze powinna być potwierdzona w formie pytań i odpowiedzi? Czy jednak ten zapis dotyczy tylko kluczowych zmian?

Odpowiedzi:

Odp. 1. Wykonawca osobiście musi wykonać prace w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej.

Odp. 2. Zapis dotyczy tylko kluczowych zmian.

Pytanie nr 3

1. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, iż nie należy na odcinku 0+085 - 1+065 w etapie I Probark wykonywać ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej.
2. Czy należy wykonać krawężnik wystający oddzielający ścieżkę rowerową i jezdnię w etapie I Probark?
3. W PFU w etapie I jest napisane, iż ilość zjazdów do wykonania to 201 m², natomiast w przedmiarze jest podane 145 m². Czy różnica w ilości dot. zjazdów wynika z tego, że część zjazdów będzie wykonana z betonu asfaltowego?

Odpowiedzi:

1. Nie należy na odcinku 0+085 - 1+065 w etapie I Probark wykonywać ciągu pieszo - rowerowego oraz ścieżki rowerowej.

2. Nie należy wykonywać krawężnika wystającego oddzielającego ścieżkę rowerową i jezdnię.

3. Ilość zjazdów może ulec zmianie. Przedmiar określony w dokumentacji PFU jest elementem pomocniczym. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej ustalona zostanie ostateczna wartość m² powierzchni zjazdów.

Pytanie nr 4

Proszę Zamawiającego o przesłanie w lepszej jakości uzgodnienia z Polską Spółką Gazownictwa na etap VI Marcinkowo, ponieważ na mapie nie widać treści uzgodnienia.

Odpowiedź :

Zamawiający w załączeniu przekazuje uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa na etap VI Marcinkowo.

Pytanie nr 5

Czy na etapie VI należy rurami osłonowymi zabezpieczyć tylko kable teletechniczne i elektryczne czy także sieć wodociągową? Jeśli należy też zabezpieczyć sieć wodociągową to proszę o przesłanie lokalizacji wykonania zabezpieczenia oraz uzgodnienia.

Odpowiedź:

Zabezpieczenia rurami osłonowymi należy wykonać na kablach teletechnicznych, elektrycznych i wodociągowych zgodnie z Dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Lokalizacja wykonania zabezpieczenia określona zostanie po wykonaniu ręcznych prób przekopów w pobliżu urządzeń wod-kan. Uzgodnienie ze ZWiK Mrągowo zamieszczone zostało w dokumentacji projektowej na stronie 16.

Zatwierdzam:

WÓJT GMINY MRĄGOWO

(...) PIOTR PIERCEWICZ

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8610/BR/ZTI/2020
z dnia: 2020-07-24

Zadanie: Utwardzenie nawierzchni.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Marcinkowo (gm. Mrągowo)

Adres: dz.nr 181/3, 114/1, 129/4, 145/6

Projektant: Roman Szczepan, upr. nr: 136/94/OL

Inwestor: Gmina Mrągowo Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.


Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Za zgodność
z oryginałem
Roman Szczepan

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
9. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
10. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
11. W przypadku braku zachowania normatywnego zagłębienia sieci gazowej w zakresie przedmiotowego projektu, Inwestor dokona zagłębienia/przebudowy istniejącego gazociągu kosztem i staraniem własnym na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
12. Należy zachować odległość pionową wynoszącą minimum 50 cm od spodniej warstwy konstrukcyjnej projektowanej jezdni, do powierzchni zewnętrznej gazociągu/rury osłonowej na gazociągu.
13. Zachować odległość poziomą min. 0.5m od projektowanego krawężnika jezdni do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia.
14. Przebudować istniejące zasuwy odcinające wraz ze skrzynkami ulicznymi, aby zlokalizowane były w terenie nieutwardzony lub w chodniku. Prace wykonać pod nadzorem pracownika Gazowni w Kętrzynie.
15. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Pieczętka i podpis:

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Elżbieta Chrostek

Osoba do kontaktu: Elżbieta Chrostek (elzbieta.chrostek@psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie


Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

data 24.07.2020. 3610/BR/27/2020

PROJEKT ZAGO

Terenu dz.nr.181/3, 114/1, 129/
gm.Mragowo

Starszy Specjalista
Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Ełżbieta Chrostek



na rura osłonowa
łożyć poza jezdnię w pobliżu
przyć zmięnię geodezji

GEO-TECHNIKA
L. BŁACHA
M. K. PAWEŁ MOZDŻEN
TEL. 521-433-434

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
w skali 1 : 500
Mapa do celów projektowych

Jednostka Ewidencji grun. 281003 2 gm. Mragowo		Udział w części parcel: GK.6642.1.384.2020
Czynb: 281003.2.0012 Mareczkowo		
nr działek: 114/1, 129/4, 145/6, 147/1, 147/2, 181/3		Sekcja mapy: 7.209.23.01.2.4 7.209.23.02.1.3
Układ współrzędnych płaskich: 2000"		
Układ wysokości: Kruszyński 60		
Geodeta uprawniający: GEODETA UPRAWNIONY PAWEŁ MOZDŻEN NR L. R. 2556		
Mragowo, dn. 18.05.2020 r.		

2020 472

Za zgodność

z oryginałem
Roman Szczepan

100

