

Mrągowo, dnia 23.07.2018r

Dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynowo, gmina Mrągowo”

Zapytanie Oferenta z dnia 19.07.2018r.

Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu oraz udostępnionego projektu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zadania wnioskuję o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

W projekcie budowlanym zawarto zapisy: „Przepompowni zastosować monitoring wpięty w układ zdalnego monitoringu pracy pompowni z wykorzystaniem sterowania GPRS stosowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie”.

1. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie niezależnego systemu monitoringu -wizualizacji przepompowni? Czy należy wpiąć nowobudowane pompownie ścieków do istniejącego fizycznie w ZWIK w Mrągowie systemu monitoringu?

W ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców/dostawców, sugerujemy:

a. dodanie zapisu o konieczności jedynie przygotowania szaf sterowniczych do wpięcia do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji

lub

b. dopuszczenie niezależnego/ nowego systemu monitoringu i wizualizacji dla nowo budowanych pompowni.

Uzasadnienie:

Wpięcie do istniejącego systemu monitoringu nowych realizowanych pompowni powinno być wyłączone z przetargu, ze względu na zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców i Producentów zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych; w przeciwnym wypadku oczywiste jest, że najkorzystniejszą ofertą w zakresie dostawy pompowni będzie oferta Firmy która dostarczyła już Inwestorowi system monitoringu i tylko ona może się do niego wpiąć.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1 Zamawiający dopuszcza inny system sterowania z zastrzeżeniem dostawy nowego stanowiska do monitoringu oraz poniesienia wszelkich opłat za użytkowanie systemu (w tym opłatę za przesył danych, sprzęt komputerowy itd..) w terminie obowiązywania gwarancji na robotę budowlaną.

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych jak i orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Powyższe potwierdza m.in. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07, w którym "Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył". Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r.,

sygn. akt KIO/UZP 1024/08 „Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji. „Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższony parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwić obiektywnymi okolicznościami” . Jednocześnie w Dziale III ust.2 SIWZ zamawiający dopuszcza równoważność, przy założeniu, że nie będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami zamawiającego, a system będzie kompatybilny z tymi, które posiada zamawiający, stąd zapis w dziale XV ust. 5 SIWZ.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński