

Mrągowo, dnia 23.07.2018r

**Dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  
Młynowo, gmina Mrągowo”**

**Zapytanie Oferenta z dnia 19.07.2018r.**

1. Czy zamiast rur PP,SN8 śr.160-200mm można zastosować odpowiednio rury PVC SN8?
2. Czy prawidłowa jest ilość oznakowań zasuw, studzienek ... na słupku stalowym - poz. 121 przedmiaru robót - **899szt** ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad.1. Kanalizację sanitarną grawitacyjną należy budować z rur PP SN 8 lub SN 10 o połączeniach kielichowych.

Ad.2. Poz. 121 przedmiaru robót-należy przyjąć 89 szt.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński