WÓJT GMINY
MRĄGOWO
woj.warmińsko-mazurskie

Mrągowo, dnia 27.04.2016r

Dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Młynowo, Gmina Mrągowo

Zapytanie oferenta z dnia 26.04.2016r

1. Po wstępnym przeanalizowaniu projektu zauważyłem pewną nieścisłość i proszę o sprostowanie. Otóż na mapie projektu budowlanego widnieje adnotacja ISTN złącze NR 2424 kablowo-pomiarowe ZK-1b/R/P-1/F do wymiany na P2-Rs/LZV/LZR/F wg. projektu energa natomiast w projekcie wykonawczym pkt 7.6 nie wspomina o wymianie przyłącza energetycznego, lecz mówi o przyłączeniu lamp oświetleniowych do istniejącego złącza ZK-1b/R/P-1/F poprzez szafę oświetleniową SO. Czy należy uwzględnić koszty wymiany przyłącza energetycznego, czy przyłączyć sieć oświetleniową zgodnie z zapisami w projekcie wykonawczym pkt 7.6?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. Projekt oświetlenia drogowego na działce nr 63/4 w miejscowości Młynowo- ETAP II nie przewiduje wymiany ISTN złącza NR 2424 kablowo-pomiarowego ZK-1b/R/P-1/F. Projekt i wymiana w/w złącza została wykonana przez Zakład Energetyczny.

WÓJT
Jerzy Krasiński